



STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA

Arch. Massimo CAVAZZANA

Via T. Vecellio 21 - 35020 TRIBANO (PD)

tel. 0495342288 - tel/fax 0499589147

E-mail: tecnico@cavazzana.org

COMUNE DI ROVIGO PROVINCIA DI ROVIGO

VARIANTE AL P.P. "BORGO LAGOMOLIN" APPROVATO CON D.G.C. 182 DEL 06/06/13
PER COMPLETAMENTO 3° STRALCIO FUNZIONALE ALL'INTERNO DEL P.U.A. 10.23

Elaborato	PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	Tribano MAGGIO 2025 Scala 1:500 Rev: 001 Operatore: F.P.
TAV-05		

Richiedente:
CAVAZZANA FRANCO & C. s.a.s.
Via Corrado, 10 - Tel. 0495342288
35020 TRIBANO (PD) (C.A.B.V.A.)
Cod. Fisc. 0495342288 - P.I. 0053705020
Cod. Reg. Imp. 0495342288
Registro Imprese di PD n. 12000

Progettista: Arch. Massimo CAVAZZANA

Collaboratori: Geom. Simone MASIERO
Ing. Leonardo CORSO
Arch. Simone SIMONETTI
Geom. Fabio POLONIO
Urb. Dario ZANETTI

Questo elaborato e' di nostra proprieta', protetto dalle vigenti norme di legge (art. 2043 C.C. e 623 C.P.) che ne vietano la riproduzione parziale o totale.

LEGENDA ACQUE NERE

- CONDOTTA FOGNARIA ESISTENTE
- CONDOTTA FOGNARIA IN PROGETTO
PVC SN8 - DN 200
- CAMERETTE MONOLITICHE IN PROGETTO
Diametro 100 cm
- ALLACCIAMENTI IN PROGETTO
PVC SN8 - DN 160
- POZZETTI DI ALLACCIAMENTO 50x50 IN PROGETTO

LEGENDA ACQUE BIANCHE

- CONDOTTA ESISTENTE - CLS DN 500
- CONDOTTA IN PROGETTO - CLS DN 500
- CONDOTTA IN PROGETTO - PVC SN4 DN 200
- CONDOTTA IN PROGETTO - PVC SN4 DN 160
- CADITOIA 50x50x100
- POZZETTO D'ISPEZIONE 100 X 100
- BOCCA TASSATA 120 X 120
- POZZETTO DI ALLACCIAMENTO 50x50x100

RETE IDRICA

- Punto di verifica pressione e qualità acqua
- Idrante soprasuolo UNI 70 a rottura prestabilita
- Sfiato tipo Roma
- Scarico
- Saracinesca
- Condotta esistente DN 110 PVC 312 PN 16
- Condotta di progetto DN 110 PVC 312 PN 16
- Tee in ghisa a tre flange PN16
- Adattatore in ghisa per tubo PVC
- Tee a due bicchieri + flangia
- Tee a tre bicchieri
- Punto ispezione

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- colonnina di sezionamento e protezione in vetroresina tipo "conchiglia"
- quadro elettrico generale
- quadro elettrico di sezionamento
- cavidotto corrugato interrato ad una profondità' di almeno 70 cm diametro 1x125mm + 1x63mm
- corpo illuminante stradale su palo di sostegno conico in acciaio zincato classe isolamento II, sorgente a led 12.5w con ottica ridotta 3000k
- corpo illuminante stradale su palo di sostegno conico in acciaio zincato con sbarraccio classe isolamento II, sorgente a led 52.3w con ottica ridotta 3000k
- corpo illuminante stradale su palo di sostegno conico in acciaio zincato classe isolamento II, sorgente a led 37.4w con ottica ridotta 3000k
- NB. TUTTI I CAVI PER L'ENERGIA SARANNO DEL TIPO FG16-OR SEZ. 2X2.5mmq E PARTIRANNO DAL QUADRO GENERALE O SEZIONATORE PER OGNI RISPETTIVO PUNTO LUCE

RETE ENEL

- Pozzetto in cav dimensioni 55 x 55 x 100 cm con chiusino in ghisa
- Pozzetto allacciamento lotto 50x50
- Cassetta di sezionamento stradale a colonnino
- Tubazione in PVC diam. 125 mm. esistente
- Tubazione in PVC diam. 125 mm. in progetto

RETE TELECOM

- Tubo in p.v.c. corrugato doppia parete con sezione circolare mm 125
- Pozzetto di ispezione prefabbricato P 60x60
- Pozzetto di ispezione prefabbricato P 8 120x60
- Pozzetto allacciamento lotti

