Spett.le **Sig. Sindaco**
Comune di ROVIGO

Oggetto: Nulla osta n° CAS-368913-B4Y9D5 del 30/12/2021 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico del sistema di trattamento individuale delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitate sul suolo provenienti dal fabbricato localizzato ad uso agrituristico in VIA IPPOLITO NIEVO 30, nel Comune di ROVIGO
Foglio 14, mappale 428, sub 1,2.
Proprietario: SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.
Titolare dello scarico: SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta in atti del 29.12.2021 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato al domestico del fabbricato mediante trattamento individuale, redatta dal tecnico abilitato Geom. Dario Benetti;
- Verificato che la via, nel tratto indicato nell'elaborato grafico allegato alla richiesta, rif. Tavola "Unica del novembre 2021", non è servita da pubblica fognatura;
- Visto il precedente provvedimento rilasciato dal Comune di Rovigo in data 23.06.2021
- Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 16.04.1985, n. 33 e s.m.i. ;
- Vista la Deliberazione della C.I. Del 04.02.1977;
- Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;
- Richiamata la Convenzione sottoscritta tra Codesta Amministrazione Comunale e Polesine Acque S.p.A., ora acquevenete spa, per il servizio d'istruttoria;
- Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Verificata la documentazione redatta a cura del Tecnico incaricato, che risulta conforme a quanto previsto all'art. 21 della D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012;
- Fatti salvi i diritti e le autorizzazioni rilasciate da Terzi; esprime

NULLA OSTA

al rilascio alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI S.S. dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico mediante sistema di trattamento individuale e recapito in sub irrigazione delle acque reflue di tipo assimilato al domestico provenienti dal fabbricato in oggetto.

Prescrizioni: //

Direzione Clienti
Il Dirigente
Ing. Gaetano Guratti
atto firmato digitalmente

Referente: Buratto Vittorio

MONSELICE
acquevenete SpA
sede legale
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice Pd
tel. +039 0429.787611
C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281
info@acquevenete.it
protocollo@pec.acquevenete.it

ROVIGO
Viale B. Tisi da Garofolo, 11
45100 Rovigo
tel. +039 0425.1560011

www.acquevenete.it

Comune di Rovigo | Regione Veneto | Provincia di Rovigo

Società Agricola
Corte Benetti s.s.
Via I. Nievo n.30 - 45100 Rovigo
Domicilio fiscale: Via Quarto n.22 - 45100 Rovigo
c.f. e p.iva 01418490296

Istanza di revisione Autorizzazione Unica Ambientale

Agriturismo Corte Benetti
per implementazione di ristorazione agrituristica
Rovigo, Via I.Nievo n.30/c

Schema sistema di trattamento acque reflue assim. a dom. e di allontanamento acque meteoriche già autorizzato e oggetto d'implementazione di ristorazione agrituristica

Legale Rappresentante:

SOCIETA' AGRICOLA
CORTE BENETTI S.S.
C.F. e P. IVA 01418490296
Il Legale Rappresentante
p.i. Fabio Benetti

Il Progettista:

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo
Iscrizione Albo N. 1663
Geometra Dario Benetti

Novembre 2021

Sistema di trattamento delle acque reflue assimilabili a domestiche

- Pozzetto d'ispezione e raccordo, 50x50 cm int., in dis vibrato
- D — Degrassatore ad elementi in dis vibrato con coperchio a fori d'ispezione, dimensioni in cm e prestazione dichiarata come specificato nel disegno
- VB — Vasca biologica ad elementi in dis vibrato con coperchio a fori d'ispezione, dimensioni in cm e prestazione dichiarata come specificato nel disegno
- I — Fossa Imhoff in dis vibrato con coperchio a fori d'ispezione, dimensioni in cm e prestazione dichiarata come specificato nel disegno
- Pozzetto in dis vibrato, 60x60 cm int., con tazza ribaltante di cacciata
- Linea interrata costituita da tubazione in P.V.C. SN8, dn Φ160
- Linea in trincea costituita da tubazione in P.V.C. SN8, dn Φ110, con intagli interiori larghi 10mm/25 cm, pendenza = 0,5%

Sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche afferenti le coperture e l'area pedonale perimenziale

- Scarichi pluviali
- Pozzetto in dis vibrato d'ispezione e raccordo
- Pozzetto in dis vibrato con cadiola
- Linea interrata costituita da tubazione in P.V.C. SN8

Allaccio alla fornitura di acquedotto pubblico

- Pozzetto in dis vibrato
- Tubazione Pead atossico, controtubato, di distribuzione interna linea di acquedotto

Sezioni tipo trincea disperdente - 1:10



